



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über Bauprodukte

LEISTUNGSERKLÄRUNG NUMMER	712-2-25.01 / XXXXXX-XX
PRODUKT	Feuerschutzvorhang FIBREroll EW
IDENTIFIZIERUNG DES PRODUKTS (SN)	XXXXXX-XX (siehe das Etikett auf dem Produkt)
VERWENDUNGSZWECK	Vertikal rollende Tore zum Verschließen von Bauöffnungen zwischen benachbarten Brandabschnitten
HERSTELLERS	AVAPS s.r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany, Czech Republic
SYSTEM ZUR BEWERTUNG	System 1 + System 3
NOTIFIZIERTEN STELLE	1396 (FIRES s.r.o.)
HARMONISIERTE SPEZIFIKATION	EN 16034:2014 + EN 13241+A2:2016
ZERTIFIKATSNUMMER	1396-CPR-0153

ERKLÄRTE LEISTUNG:

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	HARMONISIERTE SPEZIFIKATION
Feuerwiderstand	bis zu E180, bis zu EW180	EN 16034:2014
Rauchschutz	NPD	
Fähigkeit zur Freigabe	Freigegeben	
Selbstschließung	C	
Dauerhaftigkeit der Fähigkeit zur Freigabe	Freigabe aufrechterhalten	
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gegenüber Qualitätsverlust	0*	
Dauerhaftigkeit der Selbstschließung gegenüber Alterung	Erreicht	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Bestanden	EN 13241+A2:2016
Sicheres Öffnen	Bestanden	
Mechanische Festigkeit und Stabilität	Bestanden	

* Die Dauerhaftigkeit des Selbstschließens gegen Degradation beträgt 10.000 Zyklen gemäß EN 14637 (Bericht FIRES-MP-012-19-AUNE).

Die Produkteigenschaften stimmen mit den in der Tabelle aufgeführten Eigenschaften überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt. Unterzeichnet im Auftrag und im Namen des Herstellers:

Klecany, XX.XX.XXXX

Ing. Pavel Novotný, statutory representative